

F-GAS CERTIFICAAT

Lekzoeker controlecertificaat volgens EN 14624

PANIMPEX NV

INFICON

Wij certifiëren dat de koelmiddel lekzoekers,
D-TEK Select, Compass en TEK-Mate, ontwikkeld en gemaakt zijn door

INFICON Inc.,
2 Technology Place,
East-Syracuse, NY 13057,
USA

conform zijn met de instrumenten die getest zijn door

Centre d'Energétique
60, boulevard Saint-Michel
75272 PARIS Cedex 06

volgens de EN 14624 norm en haar meetprocedure.
(herleid op het einde van dit dagboek)

De gevoeligheid vastgesteld door het 'Centre d'Energétique' is:

| | D-TEK Select | Compass | TEK-Mate |
|--------------------------------|--------------|------------|------------|
| Gevoeligheidsgrens stilstaand | 1 g/jr | 1 à 2 g/jr | 1 à 2 g/jr |
| Gevoeligheidsgrens in beweging | 1 g/jr | 1 à 2 g/jr | 1 à 2 g/jr |

JP Peirs - Panimpex NV
Veurnestraat 162
B-8560 De Panne
België

PANIMPEX
Performance Without Friction

- Controle van uw lekzoeker volgens de EN 14624 F-GAS norm.
- Dit certificaat voldoet aan de noden en vereisten van de F-GAS certificering voor koeltechniekers.
- Dit certificaat heeft een enorme meerwaarde voor uw klant. Hij kan hiermee nagaan dat uw onderhoudswerken volgens de regels van de kunst verlopen.

- Dienst verkrijgbaar bij uw groothandel.

