

[illegible]

PX-Calibrate

El único fuga portátil, fácil de almacenar con un certificado trazable y una válvula de cierre



VERIFICACIÓN CONFORME F-GAS



- Verifique su detector de fugas de refrigerante de acuerdo con F-GAS EN14624: 2020
- Fuga de referencia calibrada con HFC R134a o HFO R1234yf
- Se puede entregar a pedido con un Certificado ISO17025 Trazable y Calibrado para verificación anual
- Válvula de cierre - no se fuga todo el tiempo
- 5 g / año
- Fácil de guardar
- Tecnología fuga sinterizado impulsado por HTP the F-GAS EN14624
- Se entrega en una lata compacta, fácil de almacenar
- Versiones:
 - PX-Calibrate-HFC: prueba de funcionamiento periódica con R134a
 - PX-Calibrate-HFO: prueba de funcionamiento periódica con R1234yf
 - PX-Calibrate-HFC-CET: Fuga de R134a suministrada con certificado rastreable ISO17025 para verificación anual
 - PX-Calibrate-HFO-CET: Fuga de R1234yf a suministrada con certificado rastreable ISO17025 para verificación anual

Certificado F-GAS Detector de Fugas

Certificado de control para detectores de fugas según la normativa EN14624



PANIMPEX NV

We certify that the refrigerant leak detectors, PX-3 developed and produced by Nolek and the PX-2 developed and produced by C-BISS

are in accordance with the devices tested by the

Centre d'Energétique
60, boulevard Saint-Michel
75272 PARIS Cedex 06


following the procedure of the EN 14624 Standard.
(see end of this journal for complete text)

The sensitivity measured by the 'Centre d'Energétique' is:

	PX-3	PX-2
Sensitivity in fixed position	0,5 gr/y	3 gr/y
Sensitivity while moving	0,5 gr/y	3 gr/y

JP Peirs - Panimpex NV
Veurnestraat 162
B-8660 De Panne
Belgium


- Control de Su detector de fugas según la normativa de EN 14624 F-Gas
- Este certificado cumple con las necesidades y exigencias de la normativa F-Gas
- Este certificado tiene un valor añadido considerable para Su cliente. Es una medida de control para la calidad del mantenimiento



- Servicio disponible en Su distribuidor

Verificación y Certificación

Manómetros, vacuómetros, termómetros, balanza, máquina de recuperación



- Detectores de fugas
- Analizadores
- Indicadores de vacío
- Analizadores y sensores electrónicos
- Balanza
- Máquina de recuperación
- ...
- Póngase en contacto con nosotros para obtener más información acerca de nuestros servicios

Blondelle F-GAS - PED Calibration Manómetro

La precisión con indicador mecánico "envejecido y estabilizado" - clase 0.5 - 3 rangos de presión



- Manómetro de verificación PED
- La aplicación de la prueba de presión, PED y de verificación de analizadores
- Emisión de un certificado de calibración y ajuste
- Mecánico "envejecido y estabilizado"

- Clase 0.5
- 'A Acier Lame', Seca
- 25Bar Ø100, 60Bar Ø150, 180Bar Ø100
- Con Estuche

Referencia:

- 0-25Bar : MA1202V14S-4031-82-CET
- 0-60Bar : MA1305V14S-9038-82-CET
- 0-180Bar : MA1202V14S-4016-82-CET